

随意契約理由書

| | | | |
|--|---|--|--|
| 件名 | 垂水処理場 消化ガス発電設備点検整備 | | |
| 契約の相手方 | JFEエンジニアリング株式会社 大阪支店 | | |
| 根拠法令 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当 | | |
| 随意契約の理由 | | | |
| <p>今回点検整備を行う消化ガス発電設備は、垂水処理場で発生する消化ガスを燃料として、発電及び消化槽の加温用に熱利用するガスコージェネレーションシステムを採用した、エネルギーを有効利用するための重要な設備である。本業務は当該設備の故障を未然に防止するための定期点検整備である。本業務を行うに当たっては、当該設備の設計・納入業者しか所有しえない専門的な知識やノウハウを持ち、機器や現場の状況を熟知した技術者の配置が必要である。従って、本業務は当該設備の納入業者であるJFEエンジニアリング株式会社のみが施工することができるため、上記業者との随意契約を依頼するものである。</p> | | | |
| 担当部署 (問合せ先) | 建設局 西水環境センター 施設課 施設係 (電話番号 078-752-5017) | | |