

随意契約理由書

神戸市

件名	垂水処理場 東送風機棟他無停電電源装置改修	
契約業者名	古河電池株式会社	
随意契約の理由	地方公営企業法施行令第 2 1 条の 1 4 第 1 項 2 号に該当	
<p>随意契約の相手方を選定した理由</p> <p>本件において改修を行う無停電電源装置は受変電設備・監視制御設備等に電源を供給している、処理場において最重要設備の一つである。本改修は耐用年数に基づく計画により、劣化した部品を取替及び運転調整を行うものであり、もし故障したまま停電が起きると処理場の機能が停止し、市民生活に重大な影響が及ぶことになり、昨今の情勢により部品の納期もかかり復旧にも長期間を要する。</p> <p>本装置は古河電池(株)独自の技術で製造された物であり、他社がその内容を理解して補修を行うことは不可能であり、先ず責任の所在が曖昧になってしまう。</p> <p>したがって、補修に必要不可欠な技術を有し、確実に業務を履行できるのは製造者である上記会社以外にはないため随意契約を行うものである。</p> <p>なお、本装置を新品に更新するには今回改修費用の 2 倍以上の費用がかかる。</p>		
担当部署 (問合せ先)	建設局西水環境センター施設課 (電話番号752-5017)	