

照明器具リスト（東灘区文化センター）

階数	部屋名	必須器具			入力電力 〔W〕
		ランプW数×灯数	仕様	台数 〔台〕	
1	非常用EVロビー	FLR40W × 1	埋込下面開放	2	47.0
1	事務室	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	85.0
1	事務室	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	1	89.0
1	防災センター	FLR40W × 2	埋込下面ルーバー	6	85.0
1	廊下	FL20W × 1	埋込下面開放	3	22.0
1	軒下	FDL27W × 1	ダウライト	3	32.0
1	外壁	IL60W × 1	ブラケットWP	9	54.0
1	入口ホール	FLR40W × 1	埋込下面開放	7	47.0
1	前室	FLR40W × 1	富士型	1	47.0
1	前室	FL15W × 1	棚下灯	1	18.0
1	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	2	25.0
1	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	4	25.0
2	EVホール	JD85W × 1	ユニバーサルダウライト	11	85.0
2	EVホール	IL100W × 5	シャンデリア	2	450.0
2	エントランスホール・風除室	FDL27W × 1	ダウライト	16	32.0
2	エントランスホール・風除室	FLR40W × 1	トラフ	6	47.0
2	軒下	FDL27W × 1	ダウライト	10	32.0
2	軒下	FLR40W × 1	トラフ	1	47.0
2	軒下	HF100W × 1	街路灯	2	114.0
2	外壁	IL60W × 1	ブラケットWP	7	54.0
2	避難階段	FDL27W × 1	階段通路誘導灯	2	35.0
2	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	1	25.0
2	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	1	25.0
3	非常用EVロビー	FLR40W × 1	埋込下面開放	2	47.0
3	休憩室	FL15W × 1	棚下灯	1	18.0
3	通路	FL20W × 1	富士型	2	22.0
3	外壁	IL60W × 1	ブラケットWP	1	54.0
3	外壁	IL60W × 1	ブラケットWP	1	54.0
3	避難階段	FDL27W × 1	階段通路誘導灯	2	35.0
3	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	3	25.0
3	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	2	25.0
4	非常用EVホール	FLR40W × 1	埋込下面開放	3	47.0
4	避難階段	FDL27W × 1	階段通路誘導灯	2	35.0
4	避難階段	FL20W × 1	階段通路誘導灯	1	26.0
4	屋外階段	IL60W × 1	ブラケットWP	1	54.0
4	駐車場	FLR40W × 1	反射笠付	17	47.0
4	駐車場	FLR40W × 1	反射笠付BT付	5	51.0
4	軒下	FDL27W × 1	ダウライト	8	32.0
4	展示ケース	FLR40W × 1	トラフ	2	47.0
4	展示ケース	FL20W × 1	トラフ	1	22.0
4	階段	IL40W × 1	ブラケット	5	36.0
4	事務室	FLR40W × 2	埋込下面開放	15	85.0
4	軒下	FDL18W × 1	ダウライト	1	21.5
4	通路	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	47.0
4	前室	FL20W × 1	埋込下面開放	1	22.0
4	EVホール	IL60W × 1	ダウライト	19	54.0
4	EVホール	IL100W × 1	ダウライト	2	90.0
4	避難階段	FDL27W × 1	階段通路誘導灯	2	35.0
4	外壁	IL60W × 1	ブラケットWP	1	54.0
4	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	4	25.0
4	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	2	25.0
4	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	1	25.0
4	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	1	25.0
5	控室	FLR40W × 2	埋込下面開放	3	85.0
5	外壁	IL60W × 1	ブラケットWP	10	54.0
5	非常用EVホール	FLR40W × 1	埋込下面開放	2	47.0
5	通路	FL20W × 1	埋込下面開放	7	22.0
5	出演者ロビー	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	85.0
5	出演者ロビー	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	1	89.0
5	外壁	IL60W × 1	ブラケットWP	1	54.0
5	避難階段	FL20W × 1	階段通路誘導灯	2	26.0
5	屋内階段	FL20W × 1	富士型	2	22.0
5	通路	FL20W × 2	埋込下面開放	3	44.0
5	通路	FL20W × 2	埋込下面開放	3	48.0
5	パントリー横	FLR40W × 2	反射笠付BT別	1	89.0
5	パントリー	FLR40W × 1	埋込下面開放	4	47.0
5	パントリー	FLR40W × 1	片反射笠付きWP	1	47.0
5	ホワイエ	FDL27W × 1	ダウライト	36	32.0
5	ホール	IL40W × 1	ブラケット	18	36.0
5	ホール	FDL27W × 1	ダウライト	8	32.0
5	自販機コーナー	FDL27W × 1	ダウライト	14	32.0
5	EVホール	FDL27W × 1	ダウライト	4	32.0
5	EVホール	FDL27W × 1	ダウライト	8	32.0
5	EVホール	IL100W × 1	ダウライト	2	90.0
5	EVホール	FL20W × 1	避難はしご	2	22.0
5	ホワイエ	FLR40W × 1	トラフ	12	47.0
5	ホワイエ	FDL27W × 1	ダウライト	20	32.0

照明器具リスト（東灘区文化センター）

階数	部屋名	仕様			
		ランプW数×灯数		台数 〔台〕	入力 電力 〔W〕
5	ホワイエ	JD85W ×1	ユニバーサルダウライイト	1	85.0
5	ホワイエ	FLR40W ×1	片反射笠付き	1	47.0
5	屋内階段	FDL27W ×1	階段通路誘導灯	2	35.0
5	ホール	FDL27W ×1	ダウライイト	4	32.0
5	ホワイエ	FDL27W ×1	ダウライイト	24	32.0
5	ホワイエ	IL40W ×1	ブラケット	11	36.0
5	誘導灯	FL20W ×1	誘導灯	5	25.0
5	誘導灯	FL20W ×1	誘導灯	6	25.0
6	楽屋（1）	FLR40W ×2	埋込下面開放	2	85.0
6	楽屋（1）	FLR40W ×2	埋込下面開放BT別	1	89.0
6	楽屋（1）	IL40W ×1	ブラケット	10	36.0
6	外壁	IL60W ×1	ブラケットWP	1	54.0
6	非常用EVホール	FLR40W ×1	埋込下面開放	2	47.0
6	避難階段	FL20W ×1	階段通路誘導灯	3	26.0
6	屋内階段	IL60W ×1	ブラケットWP	1	54.0
6	楽屋（3）	FLR40W ×2	埋込下面開放BT別	1	89.0
6	楽屋（3）	FLR40W ×2	埋込下面開放	3	85.0
6	楽屋（3）	IL40W ×1	ブラケット	17	36.0
6	通路	FL20W ×2	富士型	7	25.0
6	通路	FL20W ×2	富士型	6	25.0
6	ホワイエ	IL40W ×1	ブラケット	12	36.0
6	ホワイエ	FDL27W ×1	ダウライイト	80	32.0
6	ホワイエ	IL40W ×1	ブラケット	4	36.0
6	EVホール	FDL27W ×1	ダウライイト	8	32.0
6	EVホール	FDL27W ×1	ダウライイト	4	32.0
6	EVホール	IL100W ×1	ダウライイト	2	90.0
6	室	FDL27W ×1	ダウライイト	5	32.0
6	室	IL40W ×1	ダウライイト	2	36.0
6	避難階段	FDL27W ×1	階段通路誘導灯	2	35.0
6	避難階段	IL60W ×1	ブラケットWP	1	54.0
6	避難階段	IL40W ×1	ブラケット	2	36.0
6	楽屋（2）	FLR40W ×1	埋込下面開放	12	47.0
6	楽屋（2）	FL20W ×1	埋込下面開放	3	22.0
6	楽屋（2）	IL40W ×1	ブラケット	22	36.0
6	給湯	FL20W ×1	埋込下面開放	1	22.0
6	給湯	FL15W ×1	棚下灯	1	18.0
6	誘導灯	FL20W ×1	誘導灯	2	25.0
6	誘導灯	FL20W ×1	誘導灯	5	25.0
6	誘導灯	FL20W ×1	誘導灯	8	25.0
6	誘導灯	FL20W ×1	誘導灯	2	25.0
7	外壁	IL60W ×1	ブラケットWP	20	54.0
7	外壁	IL40W	ブラケットWP	12	36.0
7	非常用EVホール	FLR40W ×1	埋込下面開放	2	47.0
7	上部	FLR40W ×1	反射笠付	12	47.0
7	EVホール	FLR40W ×2	埋込下面開放ルーバー付き	5	85.0
7	EVホール	FLR40W ×2	埋込下面開放ルーバー付きBT別	3	89.0
7	EVホール	FDL27W ×1	ダウライイト	2	32.0
7	EVホール	FDL27W ×1	ダウライイト	2	32.0
7	避難階段	FDL27W ×1	階段通路誘導灯	2	35.0
7	外壁	IL60W ×1	ブラケットWP	1	54.0
7	誘導灯	FL20W ×1	誘導灯	2	25.0
8	更衣室	FLR40W ×1	埋込下面開放	2	47.0
8	非常用EVホール	FLR40W ×1	埋込下面開放	2	47.0
8	避難階段	FL20W ×1	階段通路誘導灯	1	26.0
8	避難階段	IL60W ×1	ブラケットWP	1	54.0
8	給湯	FL20W ×2	埋込下面開放	1	44.0
8	給湯	FL15W ×1	棚下灯	1	18.0
8	ホール	FDL27W ×1	ダウライイト	9	32.0
8	廊下	FLR40W ×1	埋込下面開放	8	47.0
8	事務室（1）	FLR40W ×2	埋込下面ルーバー	40	85.0
8	事務室（1）	IL100W ×1	ダウライイト	26	90.0
8	会議室	FLR40W ×2	埋込下面開放	8	85.0
8	会議室	FLR40W ×2	埋込下面開放BT別	2	89.0
8	被服室	FLR40W ×2	埋込下面開放	8	85.0
8	被服室	FLR40W ×2	埋込下面開放BT別	2	89.0
8	幼児室	FLR40W ×2	埋込下面開放	1	85.0
8	幼児室	FLR40W ×2	埋込下面開放BT別	1	89.0
8	講座事務室	FLR40W ×2	埋込下面開放	5	85.0
8	講座事務室	FLR40W ×2	埋込下面開放BT別	2	89.0
8	講座事務室	FL15W ×1	棚下灯	1	18.0
8	EVホール	FDL27W ×1	ダウライイト	10	32.0
8	EVホール	FDL27W ×1	ダウライイト	4	32.0
8	EVホール	IL100W ×1	ダウライイト	2	90.0
8	EVホール	FL20W ×1	避難はしご	1	22.0
8	EVホール	IL40W ×1	ブラケット	2	36.0
8	展示コーナー	FLR40W ×1	トラフ	10	47.0
8	展示コーナー	FL20W ×1	トラフ	8	22.0
8	展示コーナー	FDL27W ×1	ダウライイト	11	32.0

照明器具リスト（東灘区文化センター）

階数	部屋名	仕様			入力電力 〔W〕
		ランプW数×灯数		台数 〔台〕	
8	展示ケース	FLR40W ×1	トーフ	10	47.0
8	避難階段	FDL27W ×1	階段通路誘導灯	2	35.0
8	外壁	IL60W ×1	ブラケットWP	1	54.0
8	会議室	FLR40W ×2	埋込下面ルーバー	16	85.0
8	会議室	IL100W ×1	ダウライト	24	90.0
8	特別控室	FLR40W ×8	埋込下面乳白パネル	2	340.0
8	和室	FLR40W ×1	トーフ	16	47.0
8	和室	IL100W ×1	ダウライト	2	90.0
8	和室	FLR40W ×1	トーフ	16	47.0
8	和室	IL100W ×1	ダウライト	2	90.0
8	廊下	IL100W ×1	和風ダウライト	5	90.0
8	前室	FDL18W ×1	ダウライト	1	21.5
8	料理教室	FLR40W ×2	埋込下面開放	12	85.0
8	料理教室	FLR40W ×2	埋込下面開放BT別	4	89.0
8	料理教室	FLR40W ×1	黒板灯	2	47.0
8	準備室	FLR40W ×1	埋込下面開放	2	47.0
8	誘導灯	FL20W ×1	誘導灯	1	25.0
8	誘導灯	FL20W ×1	誘導灯	2	25.0
8	誘導灯	FL20W ×1	誘導灯	2	25.0
9	非常用EVホール	FLR40W ×2	埋込下面開放BT別	1	89.0
9	避難階段	FL20W ×1	階段通路誘導灯	1	26.0
9	外壁	IL60W ×1	ブラケットWP	1	54.0
9	給湯	FL20W ×2	埋込下面開放	1	44.0
9	給湯	FL15W ×1	棚下灯	1	18.0
9	控室	FLR40W ×2	埋込下面開放	1	85.0
9	控室	FLR40W ×2	埋込下面開放BT別	1	89.0
9	美術室	FLR40W ×2	埋込下面開放	10	85.0
9	美術室	FLR40W ×2	埋込下面開放BT別	3	89.0
9	美術室	BF120W	スポットライト	9	120.0
9	図工作室	FLR40W ×2	埋込下面開放	10	85.0
9	図工作室	FLR40W ×2	埋込下面開放BT別	3	89.0
9	前室	FLR40W ×2	埋込下面開放BT別	3	89.0
9	茶室	FLR40W ×2	富士型BT別	1	89.0
9	多目的ホール	FLR40W ×1	埋込下面開放	56	47.0
9	多目的ホール	IL100W ×1	ダウライト	22	90.0
9	多目的ホール	BF120W ×1	スポットライト	4	120.0
9	多目的ホール前室	FDL27W ×1	ダウライト	5	32.0
9	多目的ホール前室	FL20W ×1	埋込下面開放	1	22.0
9	控室	FLR40W ×1	埋込下面開放	2	47.0
9	EVホール	FDL27W ×1	ダウライト	18	32.0
9	EVホール	FDL27W ×1	ダウライト	4	32.0
9	EVホール	FL20W ×1	避難はしご	1	22.0
9	避難階段	FDL27W ×1	階段通路誘導灯	2	35.0
9	外壁	IL60W ×1	ブラケットWP	1	54.0
9	青少年コーナー	FLR40W ×2	埋込下面開放	6	85.0
9	青少年コーナー	FLR40W ×2	埋込下面開放BT別	2	89.0
9	図書コーナー	FLR40W ×2	埋込下面開放	10	85.0
9	図書コーナー	FLR40W ×2	埋込下面開放BT別	2	89.0
9	廊下	FLR40W ×1	埋込下面開放	12	47.0
9	視聴覚室	FLR40W ×2	埋込下面ルーバー	10	85.0
9	視聴覚室	IL100W ×1	ダウライト	9	90.0
9	器材庫	FLR40W ×1	富士型	1	47.0
9	前室	FDL27W ×1	ダウライト	4	32.0
9	音楽室	FLR40W ×2	ジェットライト	18	85.0
9	誘導灯	FL20W ×1	誘導灯	2	25.0
9	誘導灯	FL20W ×1	誘導灯	2	25.0
9	誘導灯	FL10W ×1	誘導灯	1	15.0
10	前室	FLR40W ×1	富士型	1	47.0
10	避難階段	FL20W ×1	階段通路誘導灯	1	26.0
10	外壁	IL60W ×1	ブラケットWP	16	54.0
10	避難階段	FDL27W ×1	階段通路誘導灯	1	35.0

計 1,275 台

照明器具リスト（東灘区文化センター）

階数	部屋名	その他の器具			
		ランプW数×灯数	仕様	台数 [台]	入力 電力 [W]
1	便所	FL20W ×1	埋込下面開放	1	22.0
1	便所	FL20W ×1	トラフ	1	22.0
1	休憩室	FCL32+30 ×1	和風ペンダント	1	69.0
3	休憩室	FCL32+30 ×1	和風ペンダント	1	69.0
4	休憩室	FLR40W ×1	埋込下面開放	2	47.0
4	応接室	IL100W ×1	ダウライト	8	90.0
4	湯沸室	FLR40W ×1	埋込下面開放	1	47.0
4	湯沸室	FL15W ×1	棚下灯	1	18.0
4	男子便所	FLR40W ×1	埋込下面開放	1	47.0
4	男子便所	FL20W ×1	トラフ	2	22.0
4	女子便所	FLR40W ×1	埋込下面開放	1	47.0
4	女子便所	FL20W ×1	トラフ	2	22.0
5	女子便所	IL60W ×1	ダウライト	14	54.0
5	女子便所	FLR40W ×1	トラフ	2	47.0
5	女子便所	FL20W ×1	トラフ	1	22.0
5	身障者便所	IL100W ×1	ダウライト	2	90.0
5	男子便所	IL60W ×1	ダウライト	13	54.0
5	身障者便所	IL100W ×1	ダウライト	2	90.0
5	男子便所	FLR40W ×1	トラフ	2	47.0
5	男子便所	FL20W ×1	トラフ	1	22.0
6	女子便所	FL20W ×1	トラフ	2	22.0
6	女子便所	FLR40W ×1	埋込下面開放	1	47.0
6	女子便所	IL60W ×1	ダウライト	1	54.0
6	男子便所	FL20W ×1	トラフ	2	22.0
6	男子便所	FLR40W ×1	埋込下面開放	1	47.0
6	男子便所	IL60W ×1	ダウライト	1	54.0
6	男子便所	FL20W ×2	埋込下面開放	3	44.0
6	男子便所	IL60W ×1	シーリング WP	1	54.0
6	男子便所	IL60W ×1	ブラケット	1	54.0
6	女子便所	FLR40W ×2	埋込下面開放	1	85.0
6	女子便所	IL60W ×1	シーリング WP	2	54.0
6	女子便所	IL60W ×1	ブラケット	2	54.0
6	シャワー室	IL100W ×1	ダウライト	2	90.0
6	シャワー室	FHT32W ×1	ダウライト	4	35.0
8	身障者便所	FL20W ×2	埋込下面開放	1	44.0
8	男子便所	FLR40W ×1	埋込下面開放	2	47.0
8	男子便所	FLR40W ×1	トラフ	2	47.0
8	女子便所	FLR40W ×1	埋込下面開放	3	47.0
8	女子便所	FLR40W ×1	トラフ	2	47.0
8	身障者便所	FL20W ×2	埋込下面開放	1	44.0
8	給湯	FL20W ×1	埋込下面開放	1	22.0
8	給湯	FL15W ×1	棚下灯	1	18.0
8	準備室	FL15W ×1	棚下灯	1	18.0
9	シャワー室	FL20W ×1	富士型	2	22.0
9	シャワー室	IL40W ×1	ブラケットWP	4	36.0
9	女子更衣室	FLR40W ×2	埋込下面開放	1	85.0
9	女子更衣室	FLR40W ×2	埋込下面開放BT別	1	89.0
9	男子便所	FLR40W ×1	埋込下面開放	2	47.0
9	男子便所	FLR40W ×1	トラフ	2	47.0
9	身障者便所	FL20W ×2	埋込下面開放	1	44.0
9	女子便所	FLR40W ×1	埋込下面開放	3	47.0
9	女子便所	FLR40W ×1	トラフ	2	47.0
9	身障者便所	FL20W ×2	埋込下面開放	1	44.0

計 116 台

照明器具リスト（灘区民ホール）

階数	部屋名	ランプ W数×灯数				仕様	台数 〔台〕	入力 電力 〔W〕
	必須器具							
B1	空調機械室	FL20W×1			誘導灯	1	22.0	
B1	階段	FL20W×1			階段通路誘導灯	1	22.0	
B1	機械式駐輪場	FL20W×1			誘導灯	2	3.6	
B1	身障者用トイレ	FL20W×2			下面開放型 W=300	1	44.0	
B1	通路	FL20W×1			誘導灯	1	22.0	
B1	駐車場	FLR40W×2			笠付型+非常灯	6	85.0	
B1	駐車場	FLR40W×2			笠付型+建非	6	85.0	
B1	駐車場	FLR40W×1			笠付型+非常灯	5	47.0	
B1	駐車場	FLR40W×1			笠付型	4	47.0	
B1	駐車場	FL20W×1			誘導灯音+点滅形	1	22.0	
B1	階段	FL20W×2			階段通路誘導灯	1	44.0	
B1	階段	FL20W×1			階段通路誘導灯	1	22.0	
B1	試運転室	FL20W×2			下面開放型 W=300	1	44.0	
B1	身障者用駐車場	FLR40W×2			笠付型+非常灯	5	85.0	
B1	身障者用駐車場	FL20W×1			誘導灯	1	22.0	
B1	E L Vホール	FLR40W×2			下面開放型 W=300	1	85.0	
B1	E L Vホール	FL20W×1			誘導灯	1	22.0	
B1	カーリフト	FLR40W×1			笠付型	5	47.0	
B1	カーリフト	FLR40W×1			誘導灯	1	47.0	
B1	階段	FL20W×2			階段通路誘導灯	2	44.0	
B1	階段	FL20W×1			誘導灯音+点滅形	1	22.0	
B1	倉庫	FLR40W×1			富士型	2	47.0	
B1	保健所用駐車場	FLR40W×2			笠付型+非常灯	5	85.0	
B1	保健所用駐車場	FL20W×1			誘導灯音+点滅形	1	22.0	
B1	保健所用駐車場	FL20W×1			誘導灯	1	22.0	
B1	階段B	FL20W×1			誘導灯音+点滅形	1	22.0	
1	風除室	FDL27W×1			ダウンライトΦ175	2	32.0	
1	風除室	FDL18W×1			ダウンライトΦ150	2	21.5	
1	区民ロビー	FDL27W×1			ダウンライトΦ175	40	32.0	
1	区民ロビー	CDMTD70W×1			ダウンライトΦ200	51	95.0	
1	区民ロビー	FL40W×1			片反射型	35	47.0	
1	区民ロビー	FL20W×1			誘導灯音+点滅形	1	22.0	
1	区民ロビー	FL20W×1			誘導灯	1	22.0	
1	E L Vホール	FDL27W×1			ダウンライトΦ175	4	32.0	
1	E L Vホール	FL20W×1			誘導灯	1	22.0	
1	階段A	FLR40W×1			階段通路誘導灯	1	47.0	
1	階段A	FLR40W×1			富士型	1	47.0	
1	階段A	FLR40W×1			階段通路誘導灯	2	47.0	
1	身障者トイレ	FL20W×2			下面開放型 W=300	1	44.0	
1	男子トイレ	FLR40W×2			下面開放型 W=300	1	85.0	
1	男子トイレ	FLR40W×1			XLX420RENTLE9	1	47.0	
1	男子トイレ	FLR40W×1			トラフ型	2	47.0	
1	男子トイレ	FDL18W×1			ダウンライトΦ150	1	21.5	
1	身障者トイレ	FL20W×2			下面開放型 W=300	1	44.0	
1	女子トイレ	FLR40W×2			下面開放型 W=300	1	85.0	
1	女子トイレ	FLR40W×1			トラフ型	2	47.0	
1	女子トイレ	FDL18W×1			ダウンライトΦ150	5	21.5	
1	階段B	FLR40W×1			階段通路誘導灯	1	47.0	
1	会議室1	FLR40W×2			下面開放型 W=300	8	85.0	
1	会議室1	FLR40W×2			下面開放型 建非 W=300	2	85.0	
1	会議室2	FLR40W×2			下面開放型 W=300	8	85.0	
1	会議室2	FLR40W×2			下面開放型 建非 W=300	2	85.0	
1	階段	FL20W×2			富士型	1	44.0	
1	階段	FLR40W×1			階段通路誘導灯	1	47.0	
1	E L Vホール	FDL27W×1			ダウンライトΦ175	10	32.0	
1	E L Vホール	FL20W×1			誘導灯音+点滅形	1	22.0	
1	喫茶コーナー	FDL27W×1			ダウンライトΦ175	20	32.0	
2	休憩室	FLR40W×2			富士型	2	85.0	
2	男子更衣室	FLR40W×1			富士型	2	47.0	
2	女子更衣室	FLR40W×2			富士型	2	85.0	
2	事務室	FL20W×1			誘導灯	1	22.0	
2	事務室（カウンター）	FDL18W×1			ダウンライトΦ150	6	21.5	
2	廊下	FLR40W×1			XLX420RENTLE9	22	47.0	
2	廊下	FL20W×1			誘導灯音+点滅形	3	22.0	
2	E L Vホール	FDL27W×1			ダウンライトΦ175	4	32.0	
2	E L Vホール	FL20W×1			誘導灯	1	22.0	
2	階段A	FLR40W×1			階段通路誘導灯	2	47.0	
2	男子トイレ	FLR40W×2			下面開放型 W=300	1	85.0	
2	男子トイレ	FLR40W×1			XLX420RENTLE9	1	47.0	
2	男子トイレ	FLR40W×1			トラフ型	2	47.0	
2	男子トイレ	FDL18W×1			ダウンライトΦ150	1	21.5	
2	身障者トイレ	FL20W×2			下面開放型 W=300	1	44.0	
2	女子トイレ	FLR40W×2			下面開放型 W=300	2	85.0	
2	女子トイレ	FLR40W×1			トラフ型	2	47.0	
2	女子トイレ	FDL18W×1			ダウンライトΦ150	2	21.5	
2	身障者トイレ	FL20W×2			下面開放型 W=300	1	44.0	
2	相談室	FLR40W×2			下面開放型 W=300	2	85.0	

照明器具リスト（灘区民ホール）

階数	部屋名	ランプ W数×灯数				台数 〔台〕	入力 電力 〔W〕
				仕様			
2	環境衛生室	FLR40W×2		下面開放型 W=300	6	85.0	
2	精神衛生相談室	FLR40W×2		下面開放型 W=300	3	85.0	
2	相談室	FLR40W×2		下面開放型 W=300	3	85.0	
2	グループ活動室	FLR40W×2		下面開放型 W=300	8	85.0	
2	階段B	FLR40W×1		富士型	1	47.0	
2	階段B	FLR40W×1		階段通路誘導灯	2	47.0	
2	運転手控室	FLR40W×2		富士型	2	85.0	
2	運転手控室	FL20W×1		富士型	1	22.0	
2	階段C	FL20W×2		階段通路誘導灯	2	44.0	
2	E L Vホール	FLR40W×2		下面開放型 W=300	2	85.0	
2	E L Vホール	FL20W×1		誘導灯	1	22.0	
2	ファンルーム	FLR40W×1		笠付型	2	47.0	
3	機能訓練室	FDL18W×1		ダウンライトΦ150	12	21.5	
3	機能訓練室	FL10W×1		誘導灯	1	15.0	
3	第二健康教育室	FL10W×1		誘導灯	1	15.0	
3	第一健康教育室	FL10W×1		誘導灯	2	15.0	
3	受付	FL20W×2		下面開放型 W=300	1	44.0	
3	受付	FDL18W×1		ダウンライトΦ150	2	21.5	
3	相談室	FLR40W×2		下面開放型 W=300	6	85.0	
3	相談室	FDL18W×1		ダウンライトΦ150	2	21.5	
3	ロビー・廊下	FLR40W×2		下面開放型 W=300	17	85.0	
3	ロビー・廊下	FLR40W×1		XLX420RENTLE9	6	47.0	
3	ロビー・廊下	FL20W×1		誘導灯音+点滅形	3	22.0	
3	E L Vホール	FDL27W×1		ダウンライトΦ175	4	32.0	
3	E L Vホール	FL20W×1		誘導灯	1	22.0	
3	階段A	FLR40W×1		階段通路誘導灯	2	47.0	
3	女子トイレ	FLR40W×1		XLX420RENTLE9	2	47.0	
3	女子トイレ	FLR40W×1		トラフ型	2	47.0	
3	女子トイレ	FDL18W×1		ダウンライトΦ150	3	21.5	
3	男子トイレ	FLR40W×1		XLX420RENTLE9	2	47.0	
3	男子トイレ	FLR40W×1		トラフ型	2	47.0	
3	男子トイレ	FDL18W×1		ダウンライトΦ150	2	21.5	
3	身障者トイレ	FL20W×2		下面開放型 W=300	1	44.0	
3	処置室	FLR40W×2		下面開放型 W=300	10	85.0	
3	化学室	FL20W×2		下面開放型 W=300	10	44.0	
3	心電図室	FLR40W×2		下面開放型 W=300	4	85.0	
3	ワクチン庫	FL20W×2		富士型 SUS製	1	44.0	
3	細菌検査室	FLR40W×2		下面開放型 W=300	6	85.0	
3	階段	FLR40W×1		階段通路誘導灯	2	47.0	
3	X線撮影室	FLR40W×2		下面開放型 W=300	4	85.0	
3	E L V前室	FL20W×1		誘導灯	1	22.0	
3	X線撮影室	FLR40W×2		下面開放型 W=300	2	85.0	
3	階段	FL20W×2		階段通路誘導灯	2	44.0	
3	X線撮影室	FDL13W×1		ダウンライトΦ150	2	17.0	
3	暗室	FL20W×2		富士型	1	44.0	
4	階段C	FL20W×2		階段通路誘導灯	2	44.0	
4	階段F	FLR40W×1		階段通路誘導灯	1	47.0	
4	フットスペース(2)	FLR40W×1		富士型	8	47.0	
4	階段B	FLR40W×1		階段通路誘導灯	1	47.0	
4	階段A	FLR40W×1		階段通路誘導灯	2	47.0	
5	控室(1)	FLR40W×2		下面開放型 W=300	6	85.0	
5	控室(1)	FLR40W×2		下面開放型 W=300	2	85.0	
5	控室(2)	FLR40W×2		下面開放型 W=300	3	85.0	
5	控室(2)	FLR40W×2		下面開放型 W=300	1	85.0	
5	パントリー	FLR40W×1		富士型 (SUS)	1	47.0	
5	前室	FL20W×1		誘導灯音+点滅形	1	22.0	
5	階段C	FL20W×2		階段通路誘導灯	2	44.0	
5	E L Vホール	FLR40W×1		富士型	1	47.0	
5	E L Vホール	FL20W×1		誘導灯	1	22.0	
5	階段(下り)	FLR40W×1		階段通路誘導灯	1	47.0	
5	階段(上り)	FLR40W×1		笠付型	1	47.0	
5	袖舞台	FL40W×1		片反射型	2	47.0	
5	袖舞台	FLR40W×2		富士型	4	85.0	
5	袖舞台	FL10W×1		誘導灯	2	15.0	
5	廊下	FLR40W×1		XLX420RENTLE9	3	47.0	
5	廊下	FL20W×1		誘導灯音+点滅形	1	22.0	
5	階段	FLR40W×1		階段通路誘導灯	1	47.0	
5	身障者トイレ	FL20W×2		下面開放型 W=300	1	44.0	
5	女子トイレ	FLR40W×1		XLX420RENTLE9	3	47.0	
5	女子トイレ	FLR40W×1		トラフ型	2	47.0	
5	女子トイレ	FDL18W×1		ダウンライトΦ150	9	21.5	
5	男子トイレ	FLR40W×2		下面開放型 W=300	1	85.0	
5	男子トイレ	FLR40W×1		XLX420RENTLE9	3	47.0	
5	男子トイレ	FLR40W×1		トラフ型	2	47.0	
5	男子トイレ	FDL18W×1		ダウンライトΦ150	2	21.5	
5	身障者トイレ	FL20W×2		下面開放型 W=300	1	44.0	
5	階段A	FLR40W×2		階段通路誘導灯	1	85.0	
5	階段A	FLR40W×1		階段通路誘導灯	1	47.0	

照明器具リスト（灘区民ホール）

階数	部屋名	仕様			入力電力 [W]
		ランプ W数×灯数		台数 [台]	
5	階段A	FLR40W×2	下面開放型 W=300	3	85.0
5	E L Vホール	FLR40W×2	下面開放型 W=300	4	85.0
5	E L Vホール	FDL27W×1	ダウンライトΦ175	4	32.0
5	E L Vホール	FL20W×1	誘導灯音+点滅形	1	22.0
5	E L Vホール	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
5	ホワイエ	FDL27W×1	ダウンライトΦ175	6	32.0
6	練習室	FLR40W×2	下面開放型 W=300	8	85.0
6	練習室	FL20W×1	誘導灯音+点滅形	1	22.0
6	廊下	FDL27W×1	ダウンライトΦ175	2	32.0
6	廊下	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
6	階段C	FL20W×2	階段通路誘導灯	2	44.0
6	E L Vホール	FDL27W×1	ダウンライトΦ175	2	32.0
6	E L Vホール	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
6	キャットウォーク	FLR40W×1	笠付型	3	47.0
6	***室	FLR40W×1	富士型	3	47.0
6	ホワイエ	FDL27W×1	ダウンライトΦ175	40	32.0
6	ホワイエ	FL20W×1	誘導灯音+点滅形	1	22.0
6	母子室	FL20W×1	下面開放型 W=190	2	22.0
6	階段A	FLR40W×1	階段通路誘導灯	1	47.0
6	階段A	FL20W×1	階段通路誘導灯	1	22.0
6	前室	FDL27W×1	ダウンライトΦ175	2	32.0
6	前室	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
6	階段A	FLR40W×1	階段通路誘導灯	1	47.0
6	階段A	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
6	天井裏	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
6	投光器	FLR40W×1	笠付型	1	47.0
7	階段C	FL20W×2	階段通路誘導灯	2	44.0
7	階段	FLR40W×1	笠付型	2	47.0
7	天井裏	FLR40W×1	笠付型	5	47.0
7	階段	FLR40W×1	笠付型	1	47.0
7	天井裏	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
PH	階段（キャットウォーク）	FLR40W×1	笠付型	2	47.0
PH	階段（キャットウォーク）	FLR40W×1	笠付型+非常灯	1	47.0
PH	階段（キャットウォーク）	FLR40W×1	笠付型+非常灯	1	47.0
PH	フォロースポット室	FLR40W×2	下面開放型 W=300	4	85.0
R	ファンルーム	FLR40W×1	笠付型	2	47.0
R	階段	FLR40W×1	笠付型	1	47.0

計 669 台

照明器具リスト（灘区民ホール）

階数	部屋名				
		ランプ W数×灯数	仕様	台数	
				[台]	[W]
	その他の器具				
1	更衣室	FLR40W×1	富士型	1	47.0
1	湯沸室	FLR40W×1	富士型	1	47.0
2	湯沸室	FLR40W×1	富士型	1	47.0
				計	3台

照明器具リスト（北区文化センターすずらんホール）

階数	部屋名	必須器具		
		ランプW数×灯数	仕様	台数 〔台〕
				入力 電力 〔W〕
1F	軒下	FDL18W×1	Φ150ダウンライト（軒下用）	33 18.0
1F	軒下	IL80W×1	Φ150ダウンライト（軒下用）	4 80.0
1F	軒下	IL60W×1	Φ150ダウンライト（軒下用）	2 60.0
1F	風除室	FLR40W×1	トラフ	25 44.0
1F	風除室	FL20W×1	トラフ	5 22.0
1F	ロビー	IL60W×1	直付スポットライト	2 60.0
1F	ロビー	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	56 27.0
1F	ロビー	IL60W×1	Φ125ダウンライト	2 60.0
1F	ロビー	FL20W×1	中形誘導灯埋込点滅（壁）	2 28.0
1F	事務室	FLR40W×2	W300下面開放	6 85.0
1F	事務室	FLR40W×2	W300下面開放（電源内蔵）	1 85.0
1F	事務室	LED×1	W300下面開放（電源内蔵）	1 33.4
1F	控室	FLR40W×2	W300下面開放（電源内蔵）	1 85.0
1F	音楽室前室	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	2 13.0
1F	音楽室	FHF32W×2	W220ルーバー付	9 95.0
1F	音楽室	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	14 27.0
1F	音楽室	FL20W×1	中形誘導灯埋込（壁）	2 28.0
1F	多目的ホール前室（1）	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	2 13.0
1F	多目的ホール前室（2）	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	1 13.0
1F	多目的ホール	FLR40W×3	W300ルーバー付	24 129.0
1F	多目的ホール	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	18 27.0
1F	多目的ホール	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	3 27.0
1F	多目的ホール	FL20W×1	中形誘導灯埋込（壁）	2 28.0
1F	階段（1）	IL100W×1	Φ280ダウンライト	11 100.0
1F	階段（1）	IL60W×1	Φ125ダウンライト	7 60.0
1F	階段（1）	IL60W×1	ブラケット	4 60.0
1F	階段（1）	FL20W×1	中形誘導灯（壁）	1 28.0
1F	自販機コーナー	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	4 27.0
1F	廊下	FCL32+30W	Φ450埋込器具	9 68.0
1F	廊下	FL20W×1	中形両面通路誘導灯（天）	1 28.0
1F	廊下	FL20W×1	中形誘導灯（天）	1 28.0
1F	階段室（1-2F）倉庫2横	FL20W×1	ブラケット（電池内蔵）	1 22.0
1F	階段室（1-2F）倉庫2横	FL20W×1	富士型（電池内蔵）	2 22.0
1F	階段室（1-2F）倉庫2横	FL20W×1	中形誘導灯（壁）	1 28.0
2F	軒下	FDL18W×1	Φ150ダウンライト（軒下用）	14 18.0
2F	軒下	IL80W×1	Φ150ダウンライト（軒下用）	37 80.0
2F	風除室	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	4 27.0
2F	ホワイエ（1）	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	59 27.0
2F	ホワイエ（1）	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	4 27.0
2F	ホワイエ（1）	IL100W×1	Φ125ダウンライト	15 100.0
2F	ホワイエ（1）	IL60W×1	直付スポットライト	2 60.0
2F	ホワイエ（1）	IL100W×1	ブラケット	4 100.0
2F	ホワイエ（1）	FL20W×1	中形誘導灯点滅（天）	1 28.0
2F	ホワイエ（1）	FL20W×1	中形誘導灯埋込点滅（壁）	1 28.0
2F	ホワイエ（1）	FL20W×1	中形誘導灯（壁）	1 28.0
2F	防災センター	FLR40W×2	W300ルーバー付	2 85.0
2F	前室	FLR40W×2	W300下面開放	1 85.0
2F	前室	FLR40W×2	W300下面開放（電源内蔵）	1 85.0
2F	前室	FL20W×1	中形誘導灯（壁）	1 28.0
2F	前室	FL20W×1	中形誘導灯（天）	1 28.0
2F	荷捌室	LED×1	反射笠型	10 31.9
2F	荷捌室	FLR40W×1	ブラケット	2 44.0
2F	荷捌室	FL20W×1	ブラケット	1 22.0
2F	搬入口	FML18W×1	軒下用ブラケット	1 18.0
2F	搬入口	FML18W×1	軒下用ブラケット	2 18.0
2F	搬入口前室	FLR40W×2	富士型	1 85.0
2F	倉庫（5）大型機器倉庫	FLR40W×2	富士型	3 85.0
2F	階段室（2-3F）	FL20W×1	ブラケット（電池内蔵）	1 22.0
2F	階段室（2-3F）	FLR40W×1	ブラケット（電池内蔵）	2 44.0
2F	楽屋前通路	FL20W×2	W300下面開放	4 44.0
2F	楽屋前通路	FL20W×2	W300下面開放（電池内蔵）	3 45.0
2F	楽屋前通路	FL20W×1	中形誘導灯（天）	1 28.0
2F	楽屋（1）	FLR40W×2	W300下面開放	3 85.0
2F	楽屋（1）	FLR40W×2	W300下面開放（電源内蔵）	1 85.0
2F	楽屋（1）	LED×1	W300下面開放（電池内蔵）	1 33.4
2F	楽屋（1）	FLR40W×1	ブラケット	2 44.0
2F	楽屋（1）	FL20W×1	ブラケット	1 22.0
2F	楽屋（1）	IL100W×1	直付器具	18 100.0
2F	楽屋（2）（3）	FLR40W×2	W300下面開放	2 85.0
2F	楽屋（2）（3）	FLR40W×2	W300下面開放（電源内蔵）	2 85.0
2F	楽屋（2）（3）	IL100W×1	直付器具	14 100.0
2F	楽屋（2）（3）	FLR40W×1	ブラケット	4 44.0
2F	楽屋（2）（3）	FL20W×1	ブラケット	2 22.0
2F	舞台袖	FLR40W×1	反射笠型	4 44.0
2F	舞台袖	FLR40W×1	反射笠型（電源内蔵）	2 44.0
2F	舞台袖	IL80W×1	直付シーリング（筒形）	1 80.0
2F	舞台袖	FLR40W×1	ブラケット	2 44.0

照明器具リスト（北区文化センターすずらんホール）

階数	部屋名	仕様			台数 〔台〕	入力 電力 〔W〕
		ランプW数×灯数				
2F	舞台袖	FL20W×1	ブラケット		1	22.0
2F	舞台袖	FL20W×1	中形誘導灯（壁）		1	28.0
2F	大ホール	FL20W×1	中形誘導灯（壁）		4	28.0
2F	大ホール	FL20W×1	中形誘導灯パイプ吊L=500（天）		1	28.0
2F	ホワイエ（2）	FDL27W×1	Φ150ダウンライト		29	27.0
2F	ホワイエ（2）	IL100W×1	Φ125ダウンライト		4	100.0
2F	ホワイエ（2）	FL20W×1	中形誘導灯埋込点滅（壁）		1	28.0
2F	階段（1）	IL60W×1	Φ125ダウンライト		2	60.0
2F	階段（1）	FLR40W×1	トラフ		11	44.0
2F	階段（1）	FL20W×1	トラフ		2	22.0
2F	階段（1）	IL60W×1	ブラケット		2	60.0
2F	便所前通路	FDL27W×1	Φ150ダウンライト		3	27.0
2F	ホワイエ（3）	IL60W×1	シャンデリア72球 2台		144	60.0
3F	ホワイエ（3）	FDL27W×1	Φ150ダウンライト		56	27.0
2F	ホワイエ（3）	FL20W×1	中形誘導灯埋込点滅（壁）		1	28.0
3F	乳幼児室	FLR40W×2	W300下面開放		1	85.0
3F	乳幼児室	FDL27W×1	Φ150ダウンライト		4	27.0
3F	特別控室	FPL36W×3	□450埋込		6	108.0
3F	便所前通路	FDL27W×1	Φ150ダウンライト		2	27.0
3F	階段（1）	FDL27W×1	Φ150ダウンライト		30	27.0
3F	階段（1）	IL60W×1	ブラケット		1	60.0
3F	階段（1）	IL60W×1	ブラケット		1	60.0
3F	階段（1）	HF400W×1	Φ400ダウンライト		3	415.0
3F	階段（1）	HF400W×1	Φ400ダウンライト（軒下用）		3	415.0
3F	ギャラリー	FDL27W×1	Φ175ダウンライト		8	27.0
3F	ギャラリー	FL10W×1	小型通路誘導灯埋込（壁）		1	12.0
3F	階段室（3-4F）	FL20W×1	ブラケット（電池内蔵）		1	22.0
3F	階段室（3-4F）	FL20W×1	富士型（電池内蔵）		1	22.0
3F	階段室（3-4F）	FL20W×1	中形誘導灯（壁）		1	28.0
4F	調整室（調光盤室）	FLR40W×2	富士型		1	85.0
4F	調整室	FLR40W×2	W300ルーバー付		3	85.0
4F	調整室	FLR40W×2	W300ルーバー付（電池内蔵）		2	85.0
4F	調整室	IL80W×1	Φ175ダウンライト		5	80.0

計 833 台

照明器具リスト（北区文化センターすずらんホール）

階数	部屋名	照明器具		
		ランプW数×灯数	仕様	台数 〔台〕
	その他の器具			
1F	湯沸室（1）	FLR40W×1	W130下面開放	1 44.0
1F	湯沸室（1）	FL15W×1	キッチンライト	1 17.0
1F	女子シャワー室	1L60W×1	ユニットバス	2 60.0
1F	女子シャワー室	FDL18W×1	Φ150ダウンライト（軒下用）	4 18.0
1F	女子シャワー室	LED×1	Φ150ダウンライト	1 4.2
1F	女子シャワー室	FLR40W×1	W190ルーバー付	2 44.0
1F	男子シャワー室	1L60W×1	ユニットバス	1 60.0
1F	男子シャワー室	FDL18W×1	Φ150ダウンライト（軒下用）	5 18.0
1F	身障者便所	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	1 27.0
1F	便所前通路	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	4 27.0
1F	男子便所	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	3 27.0
1F	男子便所	LED×1	Φ175ダウンライト	1 7.0
1F	男子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	2 13.0
1F	男子便所	EFD15W×1	Φ200ブラケット	2 15.0
1F	女子便所	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	4 27.0
1F	女子便所	LED×1	Φ175ダウンライト	1 7.0
1F	女子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	4 13.0
1F	女子便所	EFD15W×1	Φ200ブラケット	3 15.0
2F	ピアノ庫	FLR40W×1	富士型	2 44.0
2F	湯沸室（2）	FLR40W×1	W190下面開放	1 44.0
2F	湯沸室（2）	FL15W×1	キッチンライト	1 17.0
2F	楽屋便所（身障者）	FLR40W×1	W130下面開放	1 44.0
2F	楽屋便所（男子）	FLR40W×1	W130下面開放	1 44.0
2F	楽屋便所（女子）	FLR40W×1	W130下面開放	1 44.0
2F	身障者便所（1）（2）	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	2 27.0
2F	男子便所	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	6 27.0
2F	男子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	2 13.0
2F	男子便所	EFD15W×1	Φ200ブラケット	4 15.0
2F	女子便所	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	6 27.0
2F	女子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	5 13.0
2F	女子便所	EFD15W×1	Φ200ブラケット	5 15.0
3F	男子便所	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	3 27.0
3F	男子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	3 13.0
3F	男子便所	EFD15W×1	Φ200ブラケット	2 15.0
3F	女子便所	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	5 27.0
3F	女子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	3 13.0
3F	女子便所	EFD15W×1	Φ200ブラケット	3 15.0

計 98 台

照明器具リスト（西区文化センター）

階数	部屋名	必須器具		
		ランプ W数×灯数	仕様	台数 〔台〕
				入力 電力 〔W〕
B1F	陶芸芸室	FLR40W×2	W300下面開放	19 85.0
B1F	陶芸芸室	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	5 85.0
B1F	陶芸芸室（電気炉室）	FLR40W×1	片反射型	2 44.0
B1F	音楽室	FLR40W×2	富士型	8 85.0
B1F	音楽室	FLR40W×2	富士型（電源別置）	4 85.0
B1F	音楽室（前室）	FL20W×2	W300下面開放（電源別置）	1 44.0
B1F	視聴覚教室	FLR40W×3	W300ルーバー付	10 129.0
B1F	視聴覚教室	FLR40W×3	W300ルーバー付（電源別置）	2 129.0
B1F	視聴覚教室	IL60W×1	Φ150ダウンライト	9 60.0
1F	事務室	FLR40W×2	W300下面開放	9 85.0
1F	事務室	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	3 85.0
1F	事務室	FL20W×1	W190下面開放	1 22.0
1F	多目的ホール	LED×1	W300下面開放	16 31.6
1F	多目的ホール	LED×1	W300下面開放（電源別置）	4 32.1
1F	多目的ホール	LED×1	Φ150ダウンライト	26 4.2
1F	自販機コーナー	FLR40W×1	W190下面開放	2 44.0
1F	通路（2）	FL20W×1	W190下面開放	2 22.0
1F	通路（2）	FL20W×1	W190下面開放（電源別置）	3 22.0
1F	ギャラリー・喫茶	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	77 27.0
1F	ギャラリー・喫茶	IL60W×1	Φ100ダウンライト	4 60.0
1F	ギャラリー・喫茶	FL20W×1	トラフ	16 22.0
1F	ギャラリー・喫茶	LED電球×2	デザインブラケット2灯	1 120.0
1F	ギャラリー・喫茶（厨房）	FLR40W×2	富士型（WP）	3 85.0
1F	ギャラリー・喫茶（厨房）	IL40W×1	直付非常灯（電源別置）（WP）	1 40.0
2F	ホール前室	FL20W×2	W300下面開放	2 44.0
2F	ホール前室	FL20W×2	W300下面開放（電源別置）	3 44.0
2F	控室	FLR40W×2	W300下面開放	3 85.0
2F	控室	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	1 85.0
2F	倉庫前通路（1）	IL60W×1	Φ125ダウンライト	2 60.0
2F	倉庫前通路（2）	IL60W×1	Φ125ダウンライト	3 60.0
2F	調音調光室	FLR40W×1	ブラケット	1 44.0
2F	調音調光室	FLR40W×2	W300下面開放	1 85.0
2F	調音調光室	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	1 85.0
2F	調音調光室	IL80W×1	スポット（ダクト）	3 80.0
2F	調音調光室	IL60W×1	コップ型	1 60.0
2F	会議室（1）	FLR40W×2	W300下面開放	12 85.0
2F	会議室（1）	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	4 85.0
2F	会議室（2）	FLR40W×2	W300下面開放	10 85.0
2F	会議室（2）	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	2 85.0
2F	会議室（3）	FLR40W×2	W300下面開放	10 85.0
2F	会議室（3）	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	2 85.0
2F	会議室（5）	FLR40W×2	W300下面開放	6 85.0
2F	会議室（5）	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	2 85.0
2F	会議室（6）	FLR40W×2	W300下面開放	6 85.0
2F	会議室（6）	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	2 85.0
2F	特別会議室	FLR40W×8	□1250パネル付	4 340.0
2F	特別会議室	IL100W×1	Φ150ダウンライト（ランプなし）	12 1.0
2F	ロビー	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	30 27.0
2F	ロビー	FHF32W×2	直付ラウンドベース	9 95.0
2F	ロビー	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	1 13.0
2F	廊下	FLR40W×2	富士型	8 85.0
2F	廊下	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	9 27.0
2F	トイレ前通路	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	4 13.0
3F	あじさい講座事務室	FLR40W×2	W300下面開放	7 85.0
3F	あじさい講座事務室	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	2 85.0
3F	和室（1）（2）	IL60W×1	□150和風ダウンライト	8 60.0
3F	和室（1）（2）	FLR40W×1	トラフ	42 44.0
3F	和室（1）（2）	FL20W×1	トラフ	3 22.0
3F	和室（1）（2）	FL20W×1	トラフ	1 22.0
3F	和室（1）（2）	FL20W×2	W300下面開放	1 44.0
3F	衣服文化室	FLR40W×2	W300下面開放	16 85.0
3F	衣服文化室	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	2 85.0
3F	料理教室	FLR40W×2	W300下面開放	14 85.0
3F	料理教室	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	5 85.0
3F	美術室	FLR40W×2	W300下面開放	15 85.0
3F	美術室	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	3 85.0
3F	E Vホール	FL20W×6	□600埋込器具	3 132.0
3F	E Vホール	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	18 27.0
3F	ホール	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	14 27.0
3F	廊下	FLR40W×2	富士型	8 85.0
3F	廊下	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	2 27.0
3F	廊下（美術室前）	FLR40W×2	富士型	1 85.0
3F	廊下（美術室前）	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	2 27.0
3F	トイレ前通路	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	4 13.0

計 493 台

照明器具リスト（西区文化センター）

階数	部屋名	ランプ W数×灯数			仕様	台数 〔台〕	入力 電力 〔W〕
	その他の器具						
B1F	陶芸室（東倉庫）	FLR40W×1	富士型		2	44.0	
B1F	陶芸室（西倉庫）	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）		1	85.0	
B1F	音楽室（準備室）	FLR40W×1	富士型		1	44.0	
B1F	視聴覚教室（倉庫）	FL20W×1	富士型		1	22.0	
B1F	湯沸室	FLR40W×1	W190下面開放		1	44.0	
B1F	男子便所	FLR40W×2	W300下面開放		1	85.0	
B1F	男子便所	FLR40W×1	トラフ		1	44.0	
B1F	男子便所	FDL27W×1	Φ150ダウンライト		2	27.0	
B1F	女子便所	FLR40W×2	W300下面開放		1	85.0	
B1F	女子便所	FLR40W×1	トラフ		1	44.0	
B1F	女子便所	FDL27W×1	Φ150ダウンライト		2	27.0	
1F	事務室（湯沸室）	FL20W×2	W300下面開放		1	44.0	
1F	事務室（更衣室）	FLR40W×1	富士型		2	44.0	
1F	男子更衣室	FLR40W×1	W190下面開放		1	44.0	
1F	男子更衣室	FL20W×1	W190下面開放		1	22.0	
1F	男子更衣室	IL40W×1	ブラケット		1	40.0	
1F	男子更衣室（シャワー室）	IL40W×1	直付シーリング		1	40.0	
1F	男子更衣室（シャワー室）	IL60W×1	ブラケット		2	60.0	
1F	女子更衣室	FLR40W×1	W190下面開放		4	44.0	
1F	女子更衣室	IL40W×1	ブラケット		1	40.0	
1F	女子更衣室（シャワー室）	IL40W×1	直付シーリング		1	40.0	
1F	女子更衣室（シャワー室）	IL60W×1	ブラケット		2	60.0	
2F	ステージ（倉庫1）	FLR40W×1	反射笠型		2	44.0	
2F	ステージ（倉庫2）	FLR40W×1	反射笠型		4	44.0	
2F	倉庫（1）	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）		1	85.0	
2F	男子更衣室	FLR40W×1	W190下面開放		2	44.0	
2F	男子更衣室	IL60W×1	コップ型		2	60.0	
2F	パントリー	FLR40W×2	富士型		1	85.0	
2F	パントリー	FLR40W×2	富士型（電源別置）		1	85.0	
2F	女子更衣室	FLR40W×1	W190下面開放		2	44.0	
2F	女子更衣室	IL60W×1	コップ型		2	60.0	
2F	湯沸室	FL20W×2	W300下面開放		1	44.0	
2F	身障者便所（1）（2）	FL20W×2	W300下面開放		2	44.0	
2F	男子便所	FLR40W×1	W190下面開放		3	44.0	
2F	男子便所	FLR40W×1	トラフ		2	44.0	
2F	男子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト		3	13.0	
2F	女子便所	FLR40W×1	W190下面開放		3	44.0	
2F	女子便所	FLR40W×1	トラフ		2	44.0	
2F	女子便所	FL20W×1	トラフ		1	22.0	
2F	女子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト		2	13.0	
3F	料理教室（準備室）	FLR40W×1	W190下面開放		1	44.0	
3F	料理教室（準備室）	FLR40W×1	W190下面開放（電源別置）※		1	44.0	
3F	料理教室（ロッカー室）	FLR40W×1	富士型		2	44.0	
3F	美術室（控室）	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）		1	85.0	
3F	湯沸室	FL20W×2	W300下面開放		1	44.0	
3F	身障者便所（1）（2）	FL20W×2	W300下面開放		2	44.0	
3F	男子便所	FLR40W×2	W300下面開放		1	85.0	
3F	男子便所	FLR40W×1	トラフ		2	44.0	
3F	男子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト		2	13.0	
3F	女子便所	FLR40W×2	W300下面開放		1	85.0	
3F	女子便所	FLR40W×1	トラフ		1	44.0	
3F	女子便所	FL20W×1	トラフ		1	22.0	
3F	女子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト		2	13.0	

計 85 台