

## 随意契約理由書

件名	東部水道管理事務所管内減圧弁
契約の相手方	(株)大和鉄工所
根拠法令	地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号に該当
随意契約の理由	
<p>今回購入する減圧弁は、管路が複雑な箇所にて2つの減圧弁が直列に配置されている2次側のものであり、2つの減圧弁が一体のシステムとして制御を行っているものである。</p> <p>上記業者とは、当該直列配置の減圧弁において複数年の実証実験を行い、管路が複雑な箇所での安定的な動作を得ることに成功している。</p> <p>よって、複雑な管路上に直列配置に設置される条件にて、安定的な動作を行う減圧弁を製作するノウハウを有する業者は上記業者しかいないため、上記業者との随意契約を行うものである。</p>	
担当部署 (問合せ先)	水道局浄水統括事務所 (電話番号 361-7285 )